

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
(पूर्व में बीकानेर-द्वितीय भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड)
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के तहत पारिषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन किया है:-

क्रमांक	लाइन/उप- स्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई / क्षमता	अनुमानित समापन लागत या स्तरीकृत पारिषण शुल्क (यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है)	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणियाँ



1.	2x500एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी बीकानेर-II पीएस*	400/220 केवी , 500 एमवीए आईसीटी -2 नग। 400 केवी आईसीटी बे - 2 नग। 220 केवी आईसीटी बे - 2 नग।	डीपीआर के अनुसार परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत रु. 90.48 करोड़ सितंबर 2021	आईसीटी-I: मार्च 2023 आईसीटी- द्वितीय: अप्रैल '2023	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना
2.	4 nos. 220 केवी लाइन बे*	220 लाइन बे - 4 नग।	मूल्य स्तर पर (रुपये 2.96 करोड़ के आईडीसी सहित)	1 no. of बे: मार्च '2023 1 no. of बे: अप्रैल '2023 2 no. of बे दिसंबर '2023	
3.	बीकानेर-II पीएस**	एसजेवीएन लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर परियोजना के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर-II पी.एस. पर 1 नग 400 केवी लाइन बे	डीपीआर के अनुसार परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत रु. 05.76 करोड़ मार्च 2022 मूल्य स्तर पर रुपये 0.18 Cr. करोड़ के आईडीसी सहित)	01-10-2023	



4	बीकानेर-II पीएस***	<p>A) 2 No. 220 केवी लाइन बे at 400/220 केवी बीकानेर-द्वितीय पीएस के इंटरकनेक्शन of सौर परियोजनाओं(Acme सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रेरक ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड।</p> <p>B) कार्यान्वयन of 220 केवी बस सेक्शन लाइज़र के साथ बस कपलर और ट्रांसफर बस कपलर at 400/220kV . बीकानेर-द्वितीय पीएस।</p>	CTUIL OM दिनांक 25.08.2022 के अनुसार परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत 38.56 करोड़ है।	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम जारी होने के 15 महीने बाद।
---	-----------------------	--	--	--

* सीटीयू के दिनांक 16.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार

**सीटीयू के दिनांक 26.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार

***सीटीयू के दिनांक 25.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग



के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में श्री उपेंद्र सिंह, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के साथ भी किया जा सकता है या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001 के समक्ष आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दाखिल करें।



श्री. उपेंद्र सिंह, परियोजना प्रभारी,
POWERGRID Bikaner Transmission System Ltd. (PBTSL)

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

जगह: बीकानेर

तारीख: 15-09-2022