ଡବ୍ଲୁଆର ଇଆର ପାର୍ଟ ଏ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ
(ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍, କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ୧୦୦% ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କଂପାନୀ)
ବି-୯, କୁତବ୍ ସାଂସ୍ଥାନିକ କ୍ଷେତ୍ର, କଟୱାରିଆ ସରାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦ ୦୧୬

ବିଜ୍ଞପ୍ତି

(ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୧୫ର ଉପ-ଧାରା (୨) ଅଧୀନରେ)

୧. ଡବ୍ଲୁଆର ଇଆର ପାର୍ଟ ଏ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ, ଏହାର ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି-୯, ସାଂସ୍ଥାନିକ କ୍ଷେତ୍ର, କଟୱାରିଆ ସରାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦୦୧୬ରେ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ଅନର୍ଥିତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୧୫ର ଉପ-ଧାରା (୧) ଅନୁଯାୟୀ ସଂଚାରର ଲାଇସେନ୍ସ, ଏକ-ଷ୍ଟେଜର "କମ୍ ଅମାନୀ ଟରିଫସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଚାରର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କଳ୍ପନାରେ ଏହା ଆବେଦନ କରିଛି, ଯାହାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନାଙ୍ଗରେ:-

କ୍ର. ସଂ.	ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲିଙ୍କର ପରିସର	କ୍ଷମତା (ମେଗାୱାଟ) / ଲାଇନ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (କିମି.) / ସଂଖ୍ୟା	ଆକଳିତ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସି.ଓ.ଡି.
1.	ଲୁଚିସୋରବର ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା)-II ଏସଏସଏସ ୨୨୪୩୦-ମେଗାୱାଟଆର, ୩୬୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ଏବଂ ୨୪୧୩୫-ମେଗାୱାଟଆର, ୪୨୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ସହିତ ୩୪୧୫୦୦ ମେଗାୱାଟ, ୩୬୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସ ସ୍ଥାପନ **ଭବିଷ୍ୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ** ୩୬୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ (ଡେଲ୍ଟା ୩ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗିବା ପାଇଁ) ୪୦୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ (ଡେଲ୍ଟା ୩ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗିବା ପାଇଁ) - ୩୬୫/୪୦୦ କେଭି, ୫×୧୫୦ ମେଗାଭିଏ (୧×୫×୫୦୦ ମେଗାଭିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର) ଆଉଟିଡି ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଜିବି ଟେଂପାର ୦ ୩୬୫ କେଭି ପାର୍ଶ୍ୱି:- ୧ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ ୫ ଏଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ ୦ ୪୦୦ କେଭି ପାର୍ଶ୍ୱି:- ୧ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ Iରେ ୫ ଏଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ IIରେ - ୩୬୫ କେଭି, ୨୫୨ମବା ଏସିଏସଆର (୩×୧୦ ମେଗାଭିଏଆର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର) ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ) ୪୨୦ କେଭି, ୨୫୧୫୫ ଏସିଏସଆର ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେ (୨ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ IIରେ) ୩୬୫ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ (ସ୍ୱିଚ୍‌ୟାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ ପାଇଁ: ୮ଟି (୨ଟି ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ ଭୂ. ୮ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ ୬ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ) - ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ (ସ୍ୱିଚ୍‌ୟାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ ପାଇଁ: ୧୪ଟି (୬ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ; ୮ ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ) - ୪୦୦/୩୩୦ କେଭି ଆଉଟିଡି ସହିତ ଟେ: ୬ଟି ୩୩୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ: ୧୨ଟି (୬ଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ Iରେ ୫ ଏଟି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ IIରେ) ୩୩୦ କେଭି ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ - ୩୩୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ଟେ: ୩ ସେଟ୍ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-I ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ୧ଟି) ୩୩୦ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡବ୍ଲ୍ ଲମ୍ବେର ଟେ: ୩ ସେଟ୍ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ I ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୧ଟି)	୪୪୫.୮୮	୨୪ ମାସ
2.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା)-II ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସଏସର ବିସ୍ତାର	**ଏସିଏସ ଅର୍ଜୁନ ଟର୍ମିନାଲ ଟେଂଡ଼ୁଲିକ ୨୪୮୦୦ ମେ.ଓ. ମେମର୍ସ ଏସିଏସର ଗୟାଗଡ଼ ଟିଏସ (ଆବେଦନ ସଂ. ୨୨୦୦୦୦୧୫୦୯):** - ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି, ୩୩×୫୦୦ ଏମଭିଏ ଆଉଟିଡି (୧୦×୫୦୦ ଏଭିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍) - ୭୭୫ କେଭି ଆଉଟିଡି ଟେ: ୩ଟି - ୪୦୦ କେଭି ଆଉଟିଡି ଟେ: ୩ଟି - ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ: ୨ଟି (ଦୋଗ୍ରର୍ସ ଏସିଏସର ପ୍ରସର୍ତ୍ତିତ ଟେଷ୍ଟ ଏସିଏସର ୨୪୮୦୦ ମେ.ଓ. ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) II ୪୦୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁ ଲାଇନ୍ ଟିଏସର ଲାଇନ୍‌ର ଆଉଟଗୋଇଂ	୪୧୫.୪୪	୨୪ ମାସ
3.	ଧରମଜୟଗଡ଼ର LILO (ଡେଲ୍ଟ୍ ଡି) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ଡେଲ୍ଟ୍ ଏ) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) II ଏସଏସରେ	- LILO ପେଚିଂ-୪୦ କିମି.	୫୨୩.୮୭	୨୪ ମାସ
4.	ନୂଆ ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି, ୧×୧୫୦ ଏମଭିଏ (୩×୫୦୦ ଏମଭିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ସମେତ) ଆଉଟିଡି (୩୩) ଗୋବର୍ସ ପାଣ୍ଡବ ଗ୍ରିଡ୍ ଗୋଚାରିପୁର ଗୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (PMJTL)ର ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) ଏସଏସରେ ସ୍ଥିତ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ଥାନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଂ' ସ୍ଥାପନ	୭୭୫/୪୦୦ କେଭି, ୧×୧୫୦ ଏମଭିଏ (୩×୫୦୦ ଏମଭିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍) ଆଉଟିଡି: ୧ଟି ୭୭୫ କେଭି ଆଉଟିଡି ଟେ: ୧ଟି ୪୦୦ କେଭି ଆଉଟିଡି ଟେ: ୧ଟି	୧୪୪.୩୫	୨୪ ମାସ
5.	ଘାଟଶିଳାରେ ଜମାଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ୨×୧୫୦ ଏମଭିଏ, ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସର ସ୍ଥାପନ **ଭବିଷ୍ୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ:** - ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ (ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗିବା ପାଇଁ) ୪୦୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ (ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗିବା ପାଇଁ) - ୨୨୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟାଲାଇନରେ ଚାରି: ୧ ସେଟ୍ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-I ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୧ଟି) ୨୨୦ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡବ୍ଲ୍ ଲମ୍ବେର ଟେ: ୨ ସେଟ୍ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-I ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୧ଟି) - ୪୦୦/୨୨୦ କେଭି ଆଉଟିଡି ସହିତ ଟେ: ୬ଟି ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ: ୨ଟି (ଏକ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ Iରେ ଓ ଏକ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍ IIରେ) ୨୨୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ଟେ: ୨ ସେଟ୍ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-I ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-II ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୧ଟି) - ୨୨୦ କେଭି, ୨୫୨ମବା ଏସିଏସଆର (୩×୧୦ ଏମଭିଏଆର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର) ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ) - ୨୨୦ କେଭି, ୨୫୧୫୫ ଏମଭିଏଆର ଡବ୍ଲ୍ ଗିଆଲୁର ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେ (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ) ୭୭୫ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ (ସ୍ୱିଚ୍‌ୟାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍‌ରୁଲିକ ପାଇଁ: ୮ଟି (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ ୨ଟି ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ ୬ଟି) ୪୦୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ (ସ୍ୱିଚ୍‌ୟାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ) ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍‌ରୁଲିକ ପାଇଁ: ୧୦ଟି (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ ୨ଟି ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ ୮ଟି) ୨୨୦ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇନ୍‌ରୁଲିକ ପାଇଁ - ୧୨ଟି (ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-Iରେ ୬ଟି ଓ ଡବ୍ଲ୍ ଡେଲ୍ଟ୍-IIରେ ୬ଟି)	୭୫୫.୫୩	୩୦ ମାସ
6.	ଗାଡ଼ିକିଲ LILO (ଦୁମ୍ପା) ଜମଗେଡ଼ପୁର ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା)	୫୧ କିମି. ଓ ୪୯ କିମି.	୬୩୪.୬୩	୩୦ ମାସ
7.	ଗାଂପିର LILO (ଦୁମ୍ପା)- ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା)ରେ ଦୁମ୍ପା ପିସିସିସି ୪୦୦ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା)ର ଗାଡ଼ି ଅଧିନସ୍ଥରେ LILO ଡେଲ୍ଟ୍ (ଦୁମ୍ପା) ଦ୍ୱିତ୍ୱ ମୂଳରେ ଗାଡ଼ିକିଲାଲା କଲାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା)ରୁ ଦୁମ୍ପା ପିସିସିସିସି ଅଧିନସ୍ଥରେ LILO ଡେଲ୍ଟ୍‌ରୁ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଏକଟିଏକରକର ସହିତ ଗାଡ଼ିକିଲାଲା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ (ଜମଗେଡ଼ପୁର ଲୋକେଶନରେ ୧×୫୪×୪ ପୁରୁଣା ଏଚଟ ଏସଏସ-ଏସଏସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା)	୫୫.୮ କିମି. ଦ୍ୱିତ୍ୱ ମୂଳର - ୬୩ କିମି. ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଏକଟିଏକରକର	୫୪।.।.୯	୩୦ ମାସ
8.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା)-II ଏସଏସର ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସର ବିସ୍ତାର	- ୭୭୫ କେଭି ଲାଇନ୍ ଟେ: ୨ଟି (ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ)- ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା)-II ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍‌ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ	୫୮.୭୫	୩୭ ମାସ
9.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) - ଧର୍ମଜୟଗଡ଼ (ଡେଲ୍ଟ୍-ବି) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) - ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) ଏସଏସରୁ ଲାଇନ୍‌ସବୁ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) ଧର୍ମଜୟଗଡ଼ (ଡେଲ୍ଟ୍ ବି) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ	-୧୦ କିମି. (ମାର୍ଗ ଚେଞ୍ଜିଂ)	୭୭.୭୮	୩୭ ମାସ
10.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) ଗୟାଗଡ଼ (ଦୋଗ୍ରା) II ଏସଏସର ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ	-୫୦ କିମି.	୩୩।.୯୬	୩୭ ମାସ
11.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସର ବିସ୍ତାର	-୭୭୫ କେଭି, ୩୩୦ ଏମଭିଏଆର (୩×୧୧୦) ଏମଭିଏଆର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍) ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ସହ ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ)ର ପୁରୁଣା ସର୍କିଟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱିଚିଂ ଉପକରଣ- ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ୨×୧୧୦ ଏମଭିଏଆର ୭୭୫ କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଗିଆଲୁର	୧୩୮.୫୬	୩୭ ମାସ
12.	ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ୭୭୫/୪୦୦ କେଭି ଏସଏସର ବିସ୍ତାର	-୭୭୫ କେଭି ଲାଇନ ଟେ: ୨ଟି ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ଜମଗରାଜ ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍‌ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ - ୭୭୫ କେଭି, ୩୩୦ ଏମଭିଏଆର (୩×୧୧୦) ଏମଭିଏଆର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ୟୁନିଟ୍) ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଲାଇନ୍ ଗିଆଲୁର ସହ ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ)ର ପୁରୁଣା ସର୍କିଟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱିଚିଂ ଉପକରଣ- ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍	୧୮୧.୯୨	୩୭ ମାସ
13.	ଗୟାଗଡ଼ (ଦମନରାଜ) ଜମଗେଡ଼ପୁର (ଦୁମ୍ପା) ୭୭୫ କେଭି ଡବ୍ଲ୍ ଲାଇନ୍	- ୩୧୫ କିମି.	୨୧୮.୫.୫୧	୩୭ ମାସ

୧. ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକ ଯେକେହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ୱେବ୍‌ସାଇଟରେ **www.powergrid.in/subsidiaries** ରେ ସହଜରେ । ଆବେଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକସ୍ଥାରେ ଜଣେ (ଆର୍ଥିକସ୍ଥାରେ ଜଣେ (ଆର୍ଥିକ) ଏବଂ ଆର୍ଏସ)ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ମାଧ୍ୟମ ସଂ. ୨, ବାସ୍ତୁହାରା ୦୧, ଜାତିକ ଜଂଚରପୋଷଣମାନ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହରିୟାଣା, ପିନ୍ କୋଡ୍-୧୨୨ ୦୦୧, ଗୁରୁଗ୍ରାମ-୧୨୨୦୦୧ ମିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ଆର୍ଥିକସ୍ଥାରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିହିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଂଚ କରାଯିବ ଏବଂ ।

୩. ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ପିଛାଣ୍ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତି ଆବେଦି ମିଳା ପରାମର୍ଶ ଆମ, ଯେବେ ସେହୁଁକୁ ଛାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ, ୩ଷ, ୬୩ ମ । ମ ମଧ୍ୟମ, ଗୟାଗଡ-'ଘ', ବିଶ୍ୱ କର୍ଣ୍ଣାଳ ରୋଡ୍, ମୋତିବାଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟମ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦୦୨୩ଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଖର ତରିଖରୁ ଯେବେ ଏବଂ ଆଧାରିତ୍ୟରୀମାନଙ୍କ ଏକ କପି ଆବେଦନକାରୀ ମିଳା ଏହାର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେଂଟ ନିକଟରେ ପାଖର ତରିଖରୁ ପଠିବ ।

ସ୍ଥାନ: ଗୟାଗଡ଼
ତାରିଖ: ୦୭.୦୭.୨୦୨୬

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନ୍-ଚାର୍ଜ
ଡବ୍ଲୁଆର ଇଆର ପାର୍ଟ ଏ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲିମିଟେଡ