

08/04/2025

10 ಜಾಹೀರಾತು

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ
ಮಂಗಳವಾರ 8.04.2025
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನೂಲ್-IV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 100% ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ)
B-9, ಕುತುಬ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ಕಟ್ಟಾರಿಯಾ ಸರ್ಕೆ, ನವದೆಹಲಿ -110 016

ಸೂಚನೆ
(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 - ಸೆಕ್ಷನ್ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)

1. ಬಿ-9, ಕುತುಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕಟ್ಟಾರಿಯಾ ಸರ್ಕೆ, ನವದೆಹಲಿ-110016 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನೂಲ್-ಐವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನವದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 - ವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, - ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸರಣ ಪರಿವಾಹನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾರ್ಗ / ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು (ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳ)	ಬಿಪಿಸಿ/ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ	ಪ್ರಸರಣ ತುಳ್ಳುಗಳು (INR) ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ	COD ವೇಳಾವೃತ್ತಿ	ಟೀಕೆಗಳು
1.	ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಬಳಿ 4X1500 MVA, 765/400 kV ಮತ್ತು 4X500 MVA, 400/220 kV ಕರ್ನೂಲ್ - IV ಪೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ - IV ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2X330 MVA (765 kV) ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ 400 kV ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲಾ 4500 MVAನ ಎರಡು (2) ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	8000 ಎಂವಿಎ 660 MVAR (BR) 1140 MVAR (SLR)	6451.06	24 ತಿಂಗಳುಗಳು (24.03.2027)	
2.	ಕರ್ನೂಲ್ - IV - ಬೀದರ್ 765 kV D/C ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಸಕ್ಕರ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 330 MVA SLR (ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ) ಹೊಂದಿದೆ.	375.322 ಕಿ.ಮೀ 660 ಎಂವಿಎಆರ್ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್)@ Bidar			
3.	ಕರ್ನೂಲ್ - IV ಕರ್ನೂಲ್ - III PS 765 kV D/C ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ 240 MVA SLR (ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಬಲ್) ಕರ್ನೂಲ್ - IV ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಕ್ಕರ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	127.089 ಕಿಮೀ			
4.	ಕರ್ನೂಲ್-IV ಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2X125 MVA MSR ಜೊತೆಗೆ 300 MVA STATCOM	± 300 MVA			
5.	ಸಿ'ವೆಟಾದಲ್ಲಿ 1X1500 MVA, 765/400 kV ICT (3") ವರ್ಧನೆ.	1500 ಎಂವಿಎ			
6.	ಸಿ'ವೆಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡ - ನೆಲ್ಲೂರು 400 kV D/C ಲೈನ್‌ನ LILO	ಲೂಪ್ ಇನ್: 17.947 ಕಿಮೀ ಲೂಪ್ ಔಟ್: 18.256 ಕಿಮೀ			

ಗಮನಿಸಿ: (i) 1,3,4,5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. 2 ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಳಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.

(ii) ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು <https://www.powergrid.in/subsidiaries> ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

2. ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ <https://www.powergrid.in/subsidiaries> ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ C/o ED (TBCB), ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೌದಾಮಿನಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ -29, ಗುರಗಾಂವ್ 122001 ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲ್-IV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಶಂಕರಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

3. ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ ಬಿ, ವಿಕ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ, ನೌರೋಜಿ ನಗರ, ನವದೆಹಲಿ- 110029 ಇವರ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಅಕ್ಷೇಪಣೆ (ಗಳು) / ಸಲಹೆ (ಗಳು) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಶಂಕರಯ್ಯ
ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ,
ಕರ್ನೂಲ್ -IV ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂಖ್ಯೆ: ನವದೆಹಲಿ
ದಿನಾಂಕ: 08.04.2025

A Maharatna PSU